

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Боготольскому и Тюхтетскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662060, г.Боготол, ул.40 лет Октября, 15 тел/факс (39157)21661, e-mail: pc33@mchskrsk.ru

662010, с. Тюхтет, ул. Кирова, 126 (39158)21670 e-mail: pc64@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 15/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад №7»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по Боготольскому и Тюхтетскому районам Жолудевым А. А. от 16.04.2018 № 15, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 19 апреля 2018 года государственным инспектором Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору А. А. Жолудевым, совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад №7» Елисейевой В. П. проведена плановая выездная проверка объекта защиты расположенного: фактический адрес объекта проверки: Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. Сибирская, 34-б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
15/1/1	На объекте не проводятся испытания работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения	п. 61 (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	19.07. 2018г.	
15/1/2	Декларация пожарной не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений	п. 7 (2) Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	19.07. 2018г.	

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору А. А. Жолудев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«19» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



М.Л.П.*

Заведующая МБДОУ «Детский сад №7»

Елисеева В. П.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«19» апреля 2018 г.

Государственный инспектор

Боготольского и Тюхтетского районов

по пожарному надзору

(должность)

«19» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

«19» апреля 2018 г.